


ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО")

 ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЭЦ-6

 Генеральному директору
 ЗАО «Уралэнерго-Союз»
 О.В. Пермякову
 факс 8-343-216-12-41

 05.07.2012 № 256 3912835
 На № _____ от _____

 Отзыв о работе персонала
 ЗАО «Уралэнерго-Союз»

В 2012 году специалистами ЗАО «Уралэнерго-Союз» был выполнен второй пусковой комплекс по реконструкции щита постоянного тока на ТИИТС ТЭЦ-6. В процессе реконструкции были выполнены следующие работы:

- выполнение проектных и изыскательных работ;
- замена панелей щита постоянного тока (демонтаж-7, монтаж-13 шкафов);
- монтаж кабельных коробов для прокладки новых кабельных линий;
- замена всех кабельных связей;
- выполнение пуско-наладочных работ (работа в опытной эксплуатации более 72 часов с последующим вводом в нормальную эксплуатацию);
- подготовка инструкций по эксплуатации и обучение персонала станции работе с новым оборудованием.

По результатам выполненных работ отмечаем следующее:

- ЗАО «Уралэнерго-Союз» проявило себя как ответственная организация, обладающая всеми необходимыми ресурсами для реализации подобного рода комплексных работ;
- персонал предприятия обладает высокой мобильностью и квалификацией для выполнения проектных, монтажных и пусконаладочных работ, а также оперативно решает технические и организационные вопросы;
- все ПНР выполнены в условиях действующего оборудования и с соблюдением всех необходимых требований нормативных документов (ПТЭ, ПОТ-РМ 016.01, ППБ, Г.УЭ, директивных материалов Минэнерго и т.д.);
- весь комплекс работ сдан «под ключ».

По качеству выполненных работ и работе оборудования замечаний нет. Оборудование работает с высокой степенью надежности и соответствует современным требованиям, предъявляемым к системам постоянного тока.